



Røykvarslerdagen

1. desember

Et samarbeid mellom Norsk brannvernforening,
DSB, DLE, Brannvesenet og Gjensidige

De 5 viktigste tipsene for brannsikkerhet

1. Sørg for å ha fungerende røykvarslere, helst sammenkoblet slik at de varsler samtidig. Har boligen din flere etasjer, må du ha flere røykvarslere. Husk å teste røykvarslerne jevnlig, og bytt batterier minst én gang i året. Gjerne på Røykvarslerdagen.
2. Uoppmerksom bruk av komfyr er den vanligste enkeltårsaken til brann i Norge. Monter komfyrvakt som varsler og bryter strømmen til komfyren når temperaturen blir farlig høy. Bruk aldri komfyren hvis du er trøtt, påvirket av alkohol eller annet som gjør deg mindre oppmerksom.
3. Gjør deg kjent med rømningsveiene fra hver etasje i boligen din. Pass på at de alltid er frie for hindringer.
4. Alle boliger skal ha enten en husbrannslange eller et brannslukkeapparat som inneholder minst 6 kilo pulver eller skum. Det bør være slukkeutstyr lett tilgjengelig i hver etasje. I tillegg kan det være lurt å ha slukkespray og/eller brannteppe ved utsatte steder som peis og komfyr.
5. Tenk nøye igjennom hva du bør gjøre hvis det oppstår en brann. Hold brannøvelser hjemme, og avtal hva som skal være møteplassen utenfor huset. Har du barn, gjør øvelsen til en lek.

Få 30 % rabatt på sikkerhetsutstyr!

Du trenger kanskje flere røykvarslere, komfyrvakt eller annet utstyr som gjør deg tryggere? De 500 første som bestiller på **sikkerhetsbutikken.no/roykvarslerdagen** får en solid rabatt. Bruk kodeordet **Røykvarslerdagen**.

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2019

Forebygg brann i hjemmet ditt

Gjennomfører du jevnlige kontroller av brannsikkerheten i boligen din, reduserer du risikoen for brann. Her er et enkelt skjema for kontroller du kan gjøre selv.

Sjekkliste for brannsikring

OK

Boligen har minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, eller et brannalarmanlegg. Batteri(er) er byttet og røykvarsleren er sjekket

Det er brannslukkeutstyr lett tilgjengelig i boligen

Det er ingen synlige feil i sikringsskap. Ingen svimerker, varme sikringer eller løse skrusikringer

Det er ingen synlige feil på skjøteledninger, støpsel eller kontakter

Det er ingen synlige skader eller feil på ildsteder, skorstein eller brannmur

Det er gode rømningsmuligheter i alle etasjer

Det er montert komfyrvakt

Kommentarer:

Kontrollert dato: _____

Om denne kontrollen: Dette er en begrenset kontroll, som kan gjennomføres alene eller sammen med fagfolk. Kontrollen må anses som godt forebyggende arbeid, men er ingen godkjenning eller garanti for at alle forhold er feilfrie.

Kontrollen er utført i forbindelse med Røykvarslerdagen, som har som mål å sette fokus på brannsikkerhet i private hjem. Røykvarslerdagen tilrettelegges av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige, og gjennomføres av kommunale brann- og feiervesen og Det lokale eltilsyn.